



Технические параметры

Параметр	Показатель
Подача полимера	1...5 кг/час
Производительность	500 л/час
Диаметр трубы на выходе	DN25
Диаметр трубы на подаче воды	DN25
Диаметр выпускной трубы	DN25
Диаметр переливной трубы	DN32
Мощность	1.7 кВт
Масса	380 кг

№	Наименование	Примечание
1	Бак	
2	Смесительный бак	
3	Электрическая мешалка	
4	Электрический шкаф	
5	Мотор редуктор	

Технические требования

1. Все соединения трубопроводов, узлов должны быть герметичными и не допускать протечек воды.
2. Поверхность корпуса должна быть гладкой и окрашена в цвета, указывающие на предназначение отдельных ее частей.
3. Смеситель и основное оборудование должно работать плавно, без посторонних шумов.
4. Общее изображение Установки зависит от Техзадания и может отличаться от приведенной на чертежах.
5. Базовая плоскость опирания может превышать отметку земли не более, чем на 50 мм.
6. Установка должна размещаться в сухом, вентилируемом и не пыльном помещении.
7. При работе следует проверять постоянно наличие масла в соответствующих узлах и работу всех датчиков.
8. При длительной остановке следует полностью освобождать Установку от всех компонентов. Перед повторным запуском следует проводить очистку всех емкостей и узлов.

						Установка приготовления и дозирования растворов реагентов производительностью 500 л/час		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.						"PLFK-500"		
Проверил								
						Габаритные размеры и спецификация элементов		
Н. контр.								
						г. Оренбург п. Куйбышева ул. Ветеранов труда 16/5 Эководстройтех www.ecovod.ru		